

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области

Территориальный отдел  
в городе Качканар, городе Кушва, городе  
Красноуральск, городе Нижняя Тура  
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,  
ул. Коммуны, д.78  
тел.(34344) 2-53-00, E-  
mail:mail\_06@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Руководителю  
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
"НИЖНЕТУРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ"  
624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура,  
Пархоменко ул., 2

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 20.10.2017г.

№ 010612/2972

При проведении плановой выездной проверки с 25.09.2017 по 20.10.2017г  
в отношении

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Нижнетуринская гимназия"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя  
юридический адрес 624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Пархоменко ул., 2  
дата регистрации 21.01.2002  
ИНН/ОГРН 6624006727 / 1026601484183

На объекте МАОУ "НТГ" (622220, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Пархоменко ул., 2)  
рассмотрении представленных документов: акта от 20.10.2017г

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- к программе производственного контроля
- к проведению производственного контроля
- к оборудованию пищеблока,
- к внутренней отделке помещений
- к параметрам микроклимата
- к питьевой воде централизованного водоснабжения
- к оборудованию помещений учреждения
- к вакцинации сотрудников
- к профилактике паразитозов

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1	Включить в программу производственного контроля документы, регламентирующие санитарно-эпидемиологические и иные требования к данному типу объектов	СП 1.1.1058-01	П.2.6,3.1	До 09.07.2018г
2	Включить в программу производственного контроля перечень потенциально опасных объектов	СП 1.1.1058-01	П.3.3	До 09.07.2018г
3	В программе производственного контроля актуализировать перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и гигиенической подготовке в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 12.04.2011г. № 302н.	СП 1.1.1058-01	П.3.4.	До 09.07.2018г
4	Включить в программу производственного контроля	СП 1.1.1058-	П.3.5	До

	обязательный раздел программы производственного контроля "Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию"	01		09.07.2018г
5	Включить в программу производственного контроля мероприятия, направленные на безопасное использование мебели, контроль за оценкой рассаживания детей в соответствии с антропометрическими данными.	СП 1.1.1058-01	П.3.6.	До 09.07.2018г
6	Откорректировать в программе производственного контроля перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.	СП 1.1.1058-01	П.3.8.	До 09.07.2018г
7	Обеспечить присоединение к канализации моечных ванн во всех цехах пищеблока (мясо-рыбном, овощном, цехе готовой продукции, в моечной столовой, моечной кухонной посуды) с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки	СанПиН 2.4.5.2409-08 СП 2.3.6.1079-01	П.4.1 П.3.8	До 09.07.2018г
8	Обеспечить оборудование, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.	СанПиН 2.4.5.2409-08 СП 2.3.6.1079-01	П.4.1 П.4.5	До 09.07.2018г
9	Обеспечить расчетное количество обучающихся в классах исходя из расчета площади на одного обучающегося	СанПиН 2.4.2.2821-10	п.4.9	До 09.07.2018г
10	Обеспечить условия на пищеблоке для мытья кухонной посуды в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: - механическая очистка от остатков пищи; - мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 град. С с добавлением моющих средств; - ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 град. С; - просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках, стеллажах.	СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.5.2409-08 СП 2.3.6.1079-01	п.4.17 п. 5.8 п.6.16	До 09.07.2018г
11	Обеспечить наличие внутренней отделки потолка в цехе готовой продукции(горячий цех) материалами, позволяющими качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СанПиН 2.4.2.2821-10 СП 2.3.6.1079-01	п.4.28 5.5	До 09.07.2018г
12	Обеспечить ремонт покрытия пола в моечной столовой посуды с целью качественного проведения влажной уборки и дезинфекции.	СанПиН 2.4.2.2821-10	п.4.29	До 09.07.2018г
13	Обеспечить требования к воздушно-тепловому режиму в учебных кабинетах в соответствии с требованиями санитарных правил	СанПиН 2.4.2.2821-10	П.6.4.	До 09.07.2018г
14	Обеспечить наличие условий в образовательном учреждении для занятий физической культурой и спортом учащихся начальных классов. Обеспечить остекление окон в спортивном зале из цельного стеклопакета. Замену разбитых стекол проводить немедленно. Обеспечить условия для проветривания спортивного зала посредством откидных фрамуг с рычажными приборами или форточками. Обеспечить внутреннюю отделку спортивного зала для начальных классов без дефектов и повреждений, материалами, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию.	СанПиН 2.4.2.2821-10	П.6.7.,6.8,6.10 ,6.6,4.28,4.29	До 09.07.2018г



15	Обеспечить безопасность воды в разводящей сети по органолептическим показателям и химическим показателям в соответствии с действующими нормативами.	СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.4.5.2409-08	П.8.3.,3.1,3.4, 3.4.1,3.5, п.3.2	До 09.07.2018г
16	Обеспечить в образовательном учреждении МАОУ "НТГ", вакцинацию сотрудников в полном объеме с целью проведения специфической профилактики гриппа и профилактики ОРВИ	СП 3.1.2.3117-13	П.8.3,9.8,11.2	До 09.07.2018г
17	Обеспечить вакцинопрофилактику клещевого вирусного энцефалита следующих сотрудников: гардеробщик Жернакова Л.В, учитель Брананова Н.А., секретарь Ульянова Е.В, уборщик Мезенцева О.В, уборщик Дюрдева С.А. (отсутствует вакцинация против КЭ),учитель Гужеля Л.Н.(дата последней вакцинации 26.11.2007г.), учитель Феклистова О.В. (дата последней ревакцинации 27.05.2011г.).	СП 3.1.3.2352-08	П.10.1,10.4,10 .4.6,10.4.7	До 09.07.2018г
18	Обеспечить проведение вакцинации против дифтерии, столбняка в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, согласно записям в личных медицинских книжках	СП 3.1/3.2.3146-13	П.18.1,18.3	До 09.07.2018г
19	Обеспечить в образовательном учреждении требования по профилактике паразитозов, а именно: санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды (санитарно-паразитологические исследования смывов в начальных классах: мебели, парт, с батарей, подоконников, штор; в туалетных комнатах: ручки дверей, кранов, наружные поверхности стульев	СанПиН 3.2.3215-14	П.11.2	До 09.07.2018г
20	Обеспечить наличие производственных столов в моечных столовой и кухонной посуды, позволяющих проводить обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	СанПиН 2.4.5.2409-08	П.5.14	До 09.07.2018г
21	Обеспечить конструкцию смесителей на моечных ваннах, раковинах для мытья рук персонала во всех цехах пищеблока, исключающую повторное загрязнение рук персонала после мытья.	СанПиН 2.4.2.2821-10 СП 2.3.6.1079-01	п.4.1 п.3.3	До 09.07.2018г

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура в срок до 10.07.2018г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. План мероприятий «об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований» с указанием сроков выполнения, финансирования, согласования с Начальником управления образования Нижнетуринского городского округа
2. Пояснительную записку с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением копий подтверждающих документов (при наличии).
3. Информацию об условиях обучения в учебных кабинетах, спортивном зале в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами, протоколы лабораторных испытаний параметров микроклимата, воды питьевой централизованного водоснабжения.
4. Личные медицинские книжки сотрудников с данными о прохождении медицинских осмотров и вакцинации.
5. Акты проверки технологического оборудования на пищеблоке (вентиляции).
6. Программу производственного контроля

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575905

Владелец КАРКАШЕВИЧ ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022