



Нижнетуринский городской округ
Свердловская область

**Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Нижнетуринская гимназия»
(МАОУ «НТГ»)**

ул. Пархоменко, д.2, г. Нижняя Тура, Свердловская обл., 624222
тел/факс (34342)2-10-01, E-mail: gimnaziya-nt@mail.ru
ИНН 6624006727, ОКПО 50307703, ОГРН
1026601484183

№ _____
На № _____ от _____

Начальнику территориального отдела
Управления Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской
области в городе Качканар, городе Кушва.
Городе Красноуральск, городе Нижняя
Тура О.Б.Поповой

**Информация о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
от 20.10.2017г. № 010612/2972**

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	Включить в программу производственного контроля документы, регламентирующие санитарно-эпидемиологические и иные требования к данному типу объектов	09.07.2018	выполнено
2	Включить в программу производственного контроля перечень потенциально опасных объектов	09.07.2018	выполнено
3	В программе производственного контроля актуализировать перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и гигиенической подготовке в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 12.04.2011 № 302-н	09.07.2018	выполнено
4	Включить в программу производственного контроля обязательный раздел программы производственного контроля «Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию»	09.07.2018	выполнено
5	Включить в программу производственного контроля мероприятия, направленные на безопасное использование мебели, контроль за оценкой рассаживания детей в соответствии с антропометрическими данными	09.07.2018	выполнено
6	Откорректировать в программе производственного контроля перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных	09.07.2018	выполнено

	создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, органов местного самоуправления, органов уполномоченных осуществлять информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор		
7	Обеспечить присоединение к канализации моечных ваннах всех цехах пищеблока с воздушным разрывом струи не менее 20мм от верха приемной воронки	09.07.2018	Выполнено
8	Обеспечить оборудование, являющееся источниками повышенного выделения влаги, тепла, газов, локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.	09.07.2018	Выполнено (акт выполненных работ)
9	Обеспечить расчетное количество обучающихся в классах исходя из расчета площади на одного обучающегося	09.07.2018	Выполнено (по плану комплектования приняты в первый класс 40 человек (2 класса по 20 человек))
10	Установить на пищеблоке для мытья кухонной посуды двухсекционную ванну с соблюдением режима мойки кухонной посуды.	09.07.2018	Выполнено (Копия накладной)
11	Обеспечить наличие внутренней отделки потолка в цехе готовой продукции (горячий цех) материалами, позволяющими качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	09.07.2018	Выполнено (Копия акта приемки выполненных работ)
12	Обеспечить ремонт покрытия пола в моечной столовой посуды с целью качественного проведения влажной уборки и дезинфекции.	09.07.2018	Выполнено (Копия акта приемки выполненных работ)
13	Обеспечить требования к воздушно-тепловому режиму в учебных кабинетах в соответствии с требованиями санитарных правил	09.07.2018	Выполнено (протоколы замеров)
14	Обеспечить наличие условий для занятий физической культурой и спортом учащихся начальных классов. Провести ремонт спортивного зала.	09.07.2018	Выполнено (Копия акта приемки выполненных работ))
15	Обеспечить безопасность питьевой воды в разводящей сети по органолептическим и химическим показателям в соответствии с действующими нормативами	09.07.2018	Выполнено (копия протокола лабораторных испытаний от 17.04.2018г. № 3006)
16	Обеспечить вакцинацию сотрудников гимназии в полном объеме с целью проведения специфической профилактики гриппа и профилактики ОРВИ	09.07.2018	выполнено
17	Обеспечит вакцинопрофилактику клещевого вирусного энцефалита всех сотрудников гимназии.	09.07.2018	Выполнено (Ульянова Е.В., Феклистова О.В. – уволены)
18	Обеспечить вакцинацию против дифтерии, столбняка сотрудников гимназии.	09.07.2018	выполнено
19	Обеспечить выполнение требований по профилактике паразитозов (санитарно-паразитологические исследования смывов)	09.07.2018	выполнено
20	Обеспечить наличие производственных столов в моечных столовой и кухонной посуды,	09.07.2018	Выполнено (копия накладной)

	позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.		
21	Обеспечить конструкцию смесителей на моечных ваннах, раковинах для мытья рук персонала во всех цехах пищеблока, исключаящую повторное загрязнение рук персонала после мытья.	09.07.2018г.	Выполнено (копия накладной)

Директор

Н.П.Фоминых

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575905

Владелец КАРКАШЕВИЧ ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022