

Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного надзора)

Предписание № 18/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

МАОУ «Нижнетуринская гимназия» в лице и.о. директора
Сазановой Натальи Викторовны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО Главного управления МЧС России по Свердловской области Полудницына Е.Ю., № 18 от «29» марта 2019г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. « 15 » апреля 2019г. до 12 час. 00 мин. « 25 » апреля 2019 г.

Полудницын Евгений Юрьевич, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы (Главный государственный инспектор Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО Свердловской области по пожарному надзору);

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

провел плановую выездную проверку здания МАОУ «Нижнетуринская гимназия» по адресу: 624222. Свердловская область. г. Нижняя Тура, ул. Пархоменко, д. 2.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. директора Сазановой Н.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова-	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении

		ния которого (-ых) нарушены	безопасности	(указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В полу, на путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см. не предусмотрен пандус с уклоном 1:6 (подвальное помещение).	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, СНиП 21-01-97* п.6.28*, СП 1.13130.2009 п.4.3.4;	01.09.2015	
2.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения мастерских) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества. СНиП 21-01-97* п.7.4, СП 4.13130.2013 п.5.2.5;	01.09.2015	
3.	Из подвального помещения в котором расположены помещения тира, гардероба, складские помещения отсутствует второй эвакуационный выход	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-	01.09.2015	

		ции и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, СНиП 21-01-97* п.6.12*, СП 1.13130.2009 п.4.2.3;		
4.	1. Отделка пола в коридорах 2,4 этажей выполнена из материалов (линолеум), а так же подтверждающие документы на материал (товарная накладная, акт скрытых работ), на которые не предоставлены сертификаты пожарной безопасности, соответствующие классу материала КМ 4, а именно не выше чем ГЗ, В2, РП2, ДЗ, ТЗ.	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества. СНиП 21-01-97* п.6.25*; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.6 ст.134, табл. 3,28;	01.09.2017	
5.	Двери складских помещений (в подвале) не выполнены противопожарными с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30 (0,5 часа)	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, СНиП 21-01-97* п.5.14* табл.2*, п.7.4	01.09.2017	
6.	Подвал здания не оборудован системой дымоудаления, в подвале размещен гардероб, тир, складские помещения.	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламен-	01.09.2017	

		<p>тов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества.,</p> <p>СНиП 41-01-2003 подпункт «и» п.8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: и) из каждого помещения без естественного освещения: - общественного, предназначенного для массового пребывания людей;</p> <p>СП 7.13130.2013 подпункт «ж» п.7.2;</p>		
7.	<p>Высота горизонтальных участков путей эвакуации из помещений гардероба расположенных в подвальном помещении в свету менее 2 м (1.84 по факту) -</p>	<p>ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества.,</p> <p>СНиП 21-01-97* п. 6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м,</p>	01.09.20г	
8.	<p>Истек гарантийный срок эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений объектов защиты должны соблюдаться</p>	01.09.20г	

		проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.		
9.	В проходах и на лестничной клетке (при числе эвакуирующихся более 50 человек) отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, СНиП 23-05-95 п.7.74, СП 52.13330.2011 п.7.105;	01.09.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в III кв. 2020 г.

(квартал, месяц).

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы Полудницын Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«25» апреля 2019г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

Сезанов
(подпись)

И.О. Деремичева
(должность, фамилия, инициалы)

«26» апреля 2019г.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495)449-99-99; ГУМЧС России по Свердловской области (343)262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575905

Владелец КАРКАШЕВИЧ ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022